



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СОВМЕЩЕННУЮ НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ

Дата заполнения:			
Наименование проекта:			
Зелёный блок заполняется, если нет марок насоса или конкурентного ТКП			
Напор водоснабжения (м):			
Расход водоснабжения (м ³ /ч):			
Напор пожаротушения (м):			
Расход пожаротушения (м ³ /ч):		(должен быть больше расхода водоснабжения)	
Количество рабочих насосов:		(можно несколько вариантов (1, 2, 3, 4 или не заполнено вообще))	
Количество резервных насосов:		(строго одна цифра)	
Сумарный напор на выходе с учетом подпора (м):		(желательно)	
Голубой блок заполняется, если есть марки насосов			
Марка и количество основных насосов:			
Марка жокей насоса:			
Жёлтый блок заполняется <u>НЕЗАВИСИМО</u> от заполненности зелёного или голубого блока, а также независимо от наличия иных ТКП			
Тип пуска насосов водоснабжения:	Прямой	Плавный	ПЧ
Тип пуска насосов пожаротушения:	Прямой	Плавный	ПЧ
АВР (если не указано, то нет) :	Да	Нет	
Кол-во управляемых задвижек (если не указано, то 0) :	0	1	2
Контроль положения арматуры (если не указано, то нет) :	Да	Нет	
Уличное исполнение шкафа (если не указано, то нет) :	Да	Нет	
Примечание:			

Заполните опросный лист и отправьте его на email: info@a11-group.ru